**Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»**
**КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102**
**Тел.74-23-52**

***Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.***
***выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике***

Дата отбора проб 30.08.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение***: с.п. Верхний Курп, Терского р-н***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат_30.08.2021г. ___16-15 мин.

| № | Время отбора | Точка отбора | Запах качеств | Привкус | Цветность | Мутность | ОМЧ в 1 мл | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-27 | Резервуар | 0 | 0 | 1,0 | 0,11 | 2 КОЕ | 4 КОЕ | 4 КОЕ |
| | | ПДК | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 2,6 | <50 | Отсут | Отсут |

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***
***Зав. Лабораторией***
***ГКУ КБР «Водоканал-анализ»*** ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР "ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"

**Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»**
**КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102**
**Тел.74-23-52**
***Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.***
***выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике***

Дата отбора проб 09.08.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение***: с.п. Верхний Курп, Терского р-на***
(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства:
Анализ начат_09.08.2021г. ___13-40 мин.

| № | Время отбора | Точка отбора | Запах качеств | Привкус | Цветность | Мутность | ОМЧ в 1 мл | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-45 | Резервуар (ул.Ашхотова, 4) | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 32 КОЕ | 11,7 КОЕ | 11,7 КОЕ |
| 2 | 13-52 | Ул. Умарова, 61 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 13 КОЕ | 14,3 КОЕ | 14,3 КОЕ |
| | | ПДК | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 2,6 | <50 | Отсут | Отсут |

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

***Зав. Лабораторией***
***ГКУ КБР «Водоканал-анализ»*** ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"